R01 padlásfödém (nem járható)

- 1rtg MASTERPLAST Mastermax 3 Eco páraáteresztő alátétfedés, ragasztószalaggal felületfolytonosítva
- 25,0 cm ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, kötésben, a rétegek áttedésben fekteve (10,00 + 15,00 cm)
- 1rtg DÖRKEN Delta NovaFlexrugalmas Sd-értékkel rendelkező páratékező fólia, 90 g/m2, szakítószilárdság: 150/130N/5cm
- —— LIAPOR duzzasztott agyagkavics, felületkiegyenlítő rtg
- 35 cm borított gerendás födém, felső oldalán agyagtapasztással, alsó oldalán nádszövet erősítésű cementes mészvakolattal
- —— álmennyezeti tér
- 7,25 cm homogén gipszkarton álmennyezet (2x3,00 + 1,25 cm)
  RIGIPS CD 60/27 profilvázon szerelve
  1 rtg RIGIPS RB gipszkarton burkolat
- 0,4 cm JUB Jubóglet gipsz alapú beltéri felületkiegyenlítő anyag (0,5 kg/m2/mm)
- 2 rtg JUB Jupol latex matt vizes diszperziós környezetbarát festék (0,19 kg/m2)

R01* padlásfödém (járható)

- 1,5 cm SWISS KRONO OSB/3 vízálló faforgácslap járófelület, négy oldalt nútolt kivitelben, 2500x625x15mm
- 1rtg MASTERPLAST Mastermax 3 Eco páraáteresztő alátétfedés, ragasztószalaggal felületfolytonosítva
- 25,0 cm ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén kőzetgyapot lemez, kötésben, a rétegek áttedésben fekteve (10,00 + 15,00 cm)
- 1rtg DÖRKEN Delta NovaFlexrugalmas Sd-értékkel rendelkező páratékező fólia, 90 g/m2, szakítószilárdság: 150/130N/5cm
- —— LIAPOR duzzasztott agyagkavics, felületkiegyenlítő rtg
- 35 cm borított gerendás födém, felső oldalán agyagtapasztással, alsó oldalán nádszövet erősítésű cementes mészvakolattal
- —— álmennyezeti tér
- 7,25 cm homogén gipszkarton álmennyezet (2x3,00 + 1,25 cm)
  RIGIPS CD 60/27 profilvázon szerelve
  1 rtg RIGIPS RB gipszkarton burkolat
- 0,4 cm JUB Jubóglet gipsz alapú beltéri felületkiegyenlítő anyag (0,5 kg/m2/mm)
- 2 rtg JUB Jupol latex matt vizes diszperziós környezetbarát festék (0,19 kg/m2)

R02 hideg padlóburkolatú talajon fekvő padló

- 1,2 cm ZALAKERÁMIA Terrazzo ZGD 32105 greslap padlóburkolat, ragasztva, 30x30x0,75cm
  MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,
  MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, szürke
- 0,5cm MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő
- 6,0 cm BAUMIT Esztrich acélhálóval (2,00 x 1,00 m; 50 x 50 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 BHB55.50) erősített úsztatott aljzat, max. 6,0x6,0m-es mezőkben dilatálva
- 1rtg AUSTROTHERM PE fólia, technológiai szigetelés, 0,09mm
- 2,0 cm AUSTROTHERM AT-L2 18/20 úsztatóréteg, (falak mentén szegélycsíkkal, AT-PE 10/100)
- 15,0 cm AUSTROTHERM N-100 EPS hőszigetelés
- 0,4 cm ICOPAL E-PV 4 F/K Extra bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1rtg ICOPAL Siplast Primer Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó, 0,25l/m2
- 10,0 cm monolit vasbeton aljzat
  C12/15-16 F2 X0b(H) kavicsbeton
  FERALPI Sp5K1515 építési sikháló (5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5,00 / 5,00 BHB55.50), felmenő szerkezetekbe 10 cm mélységig szakaszosan bevésve
- 15,0 cm tömörített homokos kavics ágyazat, THK 0/32, 93%

R02* meleg padlóburkolatú talajon fekvő padló

- 0,5 cm GRABOPLAST Diamond Standart tömör heterogén pvc padlóburkolat, ragasztva, 2,0m
  HENKEL Thomsit K188E diszperziós ragasztó
  lábazat 100mm magas PROFILPLAST hohlkehl profilba hajtva, fehér
- 0,3 cm HENKEL Thomsit R755 epoxi alapozó
  HENKEL Thomsit DA gyorskötő aljzatkiegyenlítő
- 6,0 cm BAUMIT Esztrich acélhálóval (2,00 x 1,00 m; 50 x 50 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 BHB55.50) erősített úsztatott aljzat, max. 6,0x6,0m-es mezőkben dilatálva
- 1rtg AUSTROTHERM PE fólia, technológiai szigetelés, 0,09mm
- 2,0 cm AUSTROTHERM AT-L2 18/20 úsztatóréteg, (falak mentén szegélycsíkkal, AT-PE 10/100)
- 15,0 cm AUSTROTHERM N-100 EPS hőszigetelés
- 0,4 cm ICOPAL E-PV 4 F/K Extra bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1rtg ICOPAL Siplast Primer Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó, 0,25l/m2
- 10,0 cm monolit vasbeton aljzat
  C12/15-16 F2 X0b(H) kavicsbeton
  FERALPI Sp5K1515 építési sikháló (5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 5,00 / 5,00 BHB55.50), felmenő szerkezetekbe 10 cm mélységig szakaszosan bevésve
- 15,0 cm tömörített homokos kavics ágyazat, THK 0/32, 93%

R03 homlokzati fal

- 1,5 mm JUB Jubizol Silicone Finish S szilikonos vékonyvakolat (2,40 kg/m2)
- 1 rtg JUB Jubizol Uniground kvarchomokkal töltött univerzális alapozó (0,20 kg/m2)
- 0,5 cm JUB Jubizol EPS modifikált cementes ragasztóhabarcs (4,50kg/m2)
  JUB Jubizol armatúrahálló, lúgálló üvegszövet háló (150g/m2) erősítéssel, 10cm-es átlapolásokkal fektetve
- 16,0 cm JUB Jubizol EPS F-W0 homlokzati hőszigetelés kötésben elhelyezve,
  EJOT H4 Eco 235 univerzális, acél fesztő-, műanyag betűtelemes dübelekkel rögzítve (6-8db/m2)
- 1,0 cm JUB Jubizol EPS modifikált cementes ragasztóhabarcs (5,50kg/m2), pont-perem módszerrel felhordva, min. 40% tapadófelületet kialakítva
- —— meglévő-megmaradó homlokzati falszerkezet, nagyméretű tömör téglából, kétoldalt vakolva

R03* homlokzati fal

- 1,5 mm JUB Jubizol Silicone Finish S szilikonos vékonyvakolat (2,40 kg/m2)
- 1 rtg JUB Jubizol Uniground kvarchomokkal töltött univerzális alapozó (0,20 kg/m2)
- 0,5 cm JUB Jubizol Uniwool modifikált cementes ragasztóhabarcs (6,50kg/m2)
  JUB Jubizol armatúrahálló, lúgálló üvegszövet háló (150g/m2) erősítéssel, 10cm-es átlapolásokkal fektetve
- 16,0 cm KNAUF INSULATION Nobasil FKD S Thermal homlokzati hőszigetelés kötésben elhelyezve,
  EJOT H4 Eco 235 univerzális, acél fesztő-, műanyag betűtelemes dübelekkel rögzítve (6-8db/m2)
- 1,0 cm JUB Jubizol Uniwool modifikált cementes ragasztóhabarcs (5,50kg/m2), pont-perem módszerrel felhordva, min. 40% tapadófelületet kialakítva
- —— meglévő-megmaradó homlokzati falszerkezet, nagyméretű tömör téglából, kétoldalt vakolva

R04 lábazati fal

- 1,8 mm JUB Külirplast 1,8 Premium lábazati vékonyvakolat (4,0 kg/m2)
- 1 rtg JUB Jubizol Uniground kvarchomokkal töltött univerzális alapozó (0,20 kg/m2)
- 0,5 cm JUB Jubizol Strong Fix modifikált cementes ragasztóhabarcs (4,50kg/m2)
  JUB Jubizol armatúrahálló, lúgálló üvegszövet háló (150g/m2) erősítéssel, 10cm-es átlapolásokkal fektetve
- 10,0 cm JUB Jubizol EPS F Strong-S0 homlokzati hőszigetelés kötésben elhelyezve,
  EJOT H4 Eco 195 univerzális, acél fesztő-, műanyag betűtelemes dübelekkel rögzítve (6-8db/m2)
- 1,0 cm JUB Jubizol Strong Fix modifikált cementes ragasztóhabarcs (5,50kg/m2), pont-perem módszerrel felhordva, min. 40% tapadófelületet kialakítva
- 1,0-3,0 cmBAUMIT SockelPutz nagy nyomószilárdságú cementvakolat, lábazati alapvakolatként, víz- és fagyálló (16,0kg/m2/cm)
- 1rtg BAUMIT Előfröcskölő 2mm, cementes előfröcskölő, erősen nedvszívó felületek tapadásához és nedvszívás kiegyenlítéshez (9,0kg/m2)
- —— meglévő-megmaradó homlokzati falszerkezet, nagyméretű tömör téglából, természő külső felületel



JELMAGYARÁZAT

- bontandó falszerkezet
- km. tömör tégla befalazás
- gk válaszfal, 2x2rtg
- homlokzati hőszigetelő rendszer, EPS
- homlokzati hőszigetelő rendszer, kőzetgyapot
- homlokzati hőszigetelő rendszer, Expert

TERVEZÉS TÁRGYA:
BÉKÉSSÁMSON POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS
5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
hrsz.: 1149/2

TERVFÁZIS:
KIVITELI TERV (EGYSZERŰSÍTETT)

MEGRENDELŐ:
PROJEKTFELÜGYELET KFT
1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/A

TERVEZŐ:
BARANYAI BALÁZS E.V.
1113 BUDAPEST, ELEK UTCA 2/B.
E-MAIL: BARANYAIB@STUDIOB.HU
TEL: (36) 70 422 1836

E

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	BARANYAI BALÁZS
É 01-4897	
AKADÁLYMENTESÍTÉS:	BABITS BERNADETT
É 01-4827	

TERVLAP:
TERVEZETT ÁLLAPOT
A-A METSZET

DÁTUM:	*LÉPTÉK:*	*RAJZSZÁM:*
2017.11.24.	M 1:100	E-03