



Konszignációs jel	M-01	Névleges méret	1270/850	Pozíció	mosdó
Megnevezés	homlokzati nyílászáró, bukó működtetéssel				
Követelmények					
biztonsági osztály	-----	léghanggátlás	32dB	hőszigetelés	1,04W/m ² K
mech. szilárdság	2	ism. nyitással és zárással szembeni ell.	2	vízzáras	4A
Fal anyaga	km. téglá + EPS hőszigetelés			szélálló	C2
Külső párkány	alumínium lemez, acél rögzítőfülekbe akasztva, ksz=45			légtárolás	3
Tok anyaga	6 kamrás, középtömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés			működő erő	1
Szárny anyaga	6 kamrás, széltömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés			Fal vastagsága	510+160 mm
Üvegezés	4:-12-4-12:-4 melegperemes, hőszigetelő üvegezés, Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, Ug=0,7 W/m ² K				
Vasalat	háromrészes 3D állítható pánt, egykezes működtetés, szellőztető-, rögzítő vasalat (pl. SCHÜCO VarioTec)				
Szerelvények	SCHÜCO VarioTec kilincs és cím, fehér műanyag kivitelben				
Egyéb	tokban és szárnyban körbefutó EPDM tömítés, 4 oldalon belső takaróléc három oldalon 50mm széles toktoldó, alul 40mm magas párkányfogadó profil				
Megjegyzés	beépítése IFBS és EnEV szerint			Darabszám	1 db jobbos 0 db balos


NÉZET




MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!



ALAPRAJZ



METSZET

MEGBÍZÓ: PROJEKTFELÜGYELET KFT 1163 BUDAPEST, BATYÁNYI JÁNOS UTCA 28-32. 2100 GÖDÖLLŐ, DOZSA GYÖRGY UT 69/A		ÉPÍTÉS TERVEZŐ:	BARANYAI BALÁZS	
			É 01-4897	
TERVEZŐ: BARANYAI BALÁZS E.V.	TERVEZÉS TÁRGYA: BEKÉSSÁMSON POLGÁRMESTERI HIVATAL 5946 BÉKÉSSÁMSON, HÖSÖK TERE 10-12. HRSZ.: 1149/2 TERVFÁZIS: KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)	ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:		
1113 Budapest, Elek u. 2/B e-mail: baranyaib@studiob.hu TEL: (36) 70 422 1836		TERVLAP: KONSZIGNÁCIÓ	DÁTUM: 2017.11.24.	LÉPTÉK: M 1:25
				RAJZSZ.: M-01