



Jelmagyarázat:

- Fűtés előremenő
- Fűtés visszatérő
- Tágulási vezetek

Megjegyzések (fűtés)
A padlón szerelt vezeték, illetve az ágyvezeték anyaga Viega Pedit cső, a padló és mennyezet felületeinek Viega Teretra PVA cső, a szellőzés szerelt felületeinek Viegaflex anyaga Viegaflex cső. A falakon vagy földszinten való elvezetésnek a falcsatlakozókat nem szabad megengedni a csatlakozástól. Szerelésüket és figyelemmel kísérést a vonatkozó technológiai utasítás szerint kell végezni.
A fűtési rendszer berendezési tárgyait építészeti és belsőépítészeti tervek alapján kell elhelyezni. Az egyes berendezések standard bekötése 1/2" méretű öntöttvas csatlakozásokon.
A szabadon szerelt fűtési és fűtési vezetékeket 19 mm vastag ARMAFLEX AC párazáró műanyag csővel kell elszigetelni.
A helyi megnevezéseket elhelyeztetni a helyszíni felmérés alapján.
Az építésgépeszt berendezések kondenzátum és biztonságát levezető vezetéket szabadon keresztmetszettel a szerelési helyre kell vezetni.
A rendszer berendezéseinek telepítésekor szigorúan be kell tartani a gyártói előírásokat.
A telepítés és a csatlakozások kör felhívása: 27% nem-szivárgás-gátló, 25% víz-hőszigetelés.
A tervek szerinti szerelési helyszíni felmérésre vonatkozó dokumentáció köteles.
A tervek általános szabványok szerinti előírásoknak megfelelően kell készíteni.
A tervek általános szabványok szerinti előírásoknak megfelelően kell készíteni.

Viega Prestabo	
DN12	15x1,0
DN15	18x1,2
DN20	22x1,5
DN25	28x1,2
DN32	35x1,5
DN40	42x1,5
DN50	54x1,5

Revízió

HAAN Studio

Tárgy:

Polgármesteri hivatal
5946 Bekéssámon Hősök tere 10-12.
Hrsz.: 1149/2

Építész:

Békéssámon Önkormányzat
5946 Bekéssámon Hősök tere 10-12.

Megbízó:

Projektfelügyelet Kft.

Tervező:

András Balázs, okl. épületgépész mérnök
G.01-16215
Hargita Kristóf, okl. épületgépész mérnök
Rábel Viktor, épületgépész mérnök

Földszint alaprajz
Fűtés

Méretarány:

Tervfajta:

Rajzszám:

1:50

K

GF-01

Dátum:

Aláírás:

2017.11.28.

