



Konszignációs jel	M-02	Névleges méret	1470/1750	Pozíció	iroda
Megnevezés	homlokzati nyílászáró, középfelnyíló + bukó működtetéssel				
Követelmények					
biztonsági osztály	-----	léghanggátlás	32dB	hőszigetelés	1,02W/m ² K
mech. szilárdság	2	ism. nyitással és zárással szembeni ell.	2	vízzárás	4A
Fal anyaga	km. téglá + EPS hőszigetelés			szélállóság	C2
Külső párkány	alumínium lemez, acél rögzítőfülekbe akasztva, ksz=45			légáteresztés	3
Tok anyaga	6 kamrás, középtömítéses pvc profil, horg. acél merevítés			működtető erő	1
Szárny anyaga	6 kamrás, széltömítéses pvc profil, horg. acél merevítés			Fal vastagsága	510+160 mm
Üvegezés	4:-12-4-12:-4 melegperemes, hőszigetelő üvegezés, Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, Ug=0,7 W/m ² K				
Vasalat	háromrészes 3D állítható pánt, egykezes működtetés, szellőztető-, rögzítő vasalat és hibás működtetés gátló (pl. SCHÜCO VarioTec)				
Szerelvények	SCHÜCO VarioTec kilincs és cím, fehér műanyag kivitelben				
Egyéb	tokban és szárnyban körbefutó EPDM tömítés, 3 oldalon belső takaróléc, alul könyöklő három oldalon 50mm széles toktoldó, alul 40mm magas párkányfogadó profil				
Megjegyzés	beépítése IFBS és EnEV szerint			Darabszám	5 db jobbos 0 db balos


NÉZET



MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!



ALAPRAJZ



METSZET

MEGBÍZÓ:

PROJEKTFELÜGYELET KFT
1163 BUDAPEST, BATSANYI JÁNOS UTCA 28-32.
2100 GÖDÖLLŐ, DOZSA GYÖRGY UT 69/A

ÉPÍTÉS TERVEZŐ:

BARANYAI BALÁZS

É 01-4897

TERVEZŐ:

BARANYAI BALÁZS E.V.

1113 Budapest, Elek u. 2/B
e-mail: baranyaib@studiob.hu
TEL: (36) 70 422 1836

TERVEZÉS TÁRGYA:

BEKÉSSAMSON
POLGÁRMESTERI HIVATAL

5946 BÉKÉSSAMSON, HÖSÖK TERE 10-12.

HRSZ.: 1149/2

TERVFÁZIS:

KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)

ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:

TERVLAP:

KONSZIGNÁCIÓ

DÁTUM:

2017.11.24.

LÉPTÉK:

M 1:25

RAJZSZ.:

M-02