


Konszignációs jel	M-03	Névleges méret	2270/1750	Pozíció	iroda
Megnevezés	homlokzati nyílászáró, középfelnyíló + bukó-nyíló működtetéssel				
Követelmények					
biztonsági osztály	-----	léghanggátlás	32dB	hőszigetelés	1,00W/m2K
mech. szilárdság	2	ism. nyitással és zárással szembeni ell.	2	vízzáras	4A
Fal anyaga	km. téglá + EPS hőszigetelés			szélállóság	C2
Külső párkány	alumínium lemez, acél rögzítőfülekbe akasztva, ksz=45			légáteresztés	3
Tok anyaga	6 kamrás, középtömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés			működtető erő	1
Szárny anyaga	6 kamrás, szél-tömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés			Fal vastagsága	510+160 mm
Üvegezés	4:-12-4-12:-4 melegperemes, hőszigetelő üvegezés, Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, Ug=0,7 W/m2K			Belső könyöklő	műanyag ablakdeszka, fehér, 160mm
Vasalat	háromrészes 3D állítható pánt, egykezes működtetés, szellőztető-, rögzítő vasalat és hibás működtetés gátló (pl. SCHÜCO VarioTec)				
Szerelvények	SCHÜCO VarioTec kilincs és cím, fehér műanyag kivitelben				
Egyéb	tokban és szárnyban körbefutó EPDM tömítés, 3 oldalon belső takaróléc, alul könyöklő három oldalon 50mm széles toktoldó, alul 40mm magas párkányfogadó profil				
Megjegyzés	beépítése IFBS és EnEV szerint			Darabszám	10 db jobbos 0 db balos


NÉZET


MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!



ALAPRAJZ

METSZET



MEGBÍZÓ: PROJEKTFELÜGYELET KFT 1163 BUDAPEST, BATSANYI JÁNOS UTCA 28-32. 2100 GÓDOLLO, DOZSA GYÖRGY UT 69/A		ÉPÍTÉS TERVEZŐ:	BARANYAI BALÁZS	
			É 01-4897	
TERVEZŐ: BARANYAI BALÁZS E.V.  1113 Budapest, Elek u. 2/B e-mail: baranyaib@studiob.hu TEL: (36) 70 422 1836		ÉPÍTÉS MUNKATÁRSÁK:		
TERVEZÉS TÁRGYA: BEKÉSSAMSON POLGÁRMESTERI HIVATAL 5946 BÉKÉSSAMSON, HÖSÖK TERE 10-12. HRSZ.: 1149/2 TERVFÁZIS: KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)		TERVLAP: KONSZIGNÁCIÓ	DÁTUM: 2017.11.24.	LÉPTÉK: M 1:25
				RAJZSZ.: <b>M-03</b>